

ESTRAZIONE DATI MONITORAGGIO PRESSIONE RETI PERIODO 2026 GIUGNO

ID Arera	IMPIANTO	CODICE IDENTIFICAT.	COD. ISTAT	COMUNE	INDIRIZZO	CIV.	PARTE DI IMPIANTO	Pmin (mbar)	Pmin (giorno e ora)	Pmax (mbar)	Pmax (giorno e ora)	Pmed (mbar)
36550	SALO'	36550P001	017170	Salò (BS)	Via dei Mulini	23	impianto di derivazione di utenza parte aerea	26,9	2026-06-08 12:00:00	32,2	2026-06-29 02:45:00	28,6
36550	SALO'	36550P002	017170	Salò (BS)	Via San Bernardino	6	impianto di derivazione di utenza parte aerea	25,1	2026-06-27 11:45:00	30,4	2026-06-29 02:45:00	26,8
36550	SALO'	36550P004	017170	Salò (BS)	Vicolo Campanile		impianto di derivazione di utenza parte aerea	24,7	2026-06-01 11:15:00	30,2	2026-06-29 02:45:00	26,5
36550	SALO'	36550P003	017074	Gardone Riviera (BS)	Corso Giuseppe Zanardelli	250	impianto di derivazione di utenza parte aerea	22,9	2026-06-05 19:15:00	25,1	2026-06-23 03:15:00	23,8