

ESTRAZIONE DATI MONITORAGGIO PRESSIONE RETI PERIODO 2026 LUGLIO

ID Arera	IMPIANTO	CODICE IDENTIFICAT.	COD. ISTAT	COMUNE	INDIRIZZO	CIV.	PARTE DI IMPIANTO	Pmin (mbar)	Pmin (giorno e ora)	Pmax (mbar)	Pmax (giorno e ora)	Pmed (mbar)
36550	SALO'	36550P001	017170	Salò (BS)	Via dei Mulini	23	impianto di derivazione di utenza parte aerea	26,9	2026-07-01 19:15:00	31,9	2026-07-27 03:15:00	28,7
36550	SALO'	36550P002	017170	Salò (BS)	Via San Bernardino	6	impianto di derivazione di utenza parte aerea	25,0	2026-07-04 12:30:00	29,9	2026-07-09 02:00:00	26,7
36550	SALO'	36550P004	017170	Salò (BS)	Vicolo Campanile		impianto di derivazione di utenza parte aerea	24,6	2026-07-03 12:45:00	29,7	2026-07-09 02:00:00	26,5
36550	SALO'	36550P003	017074	Gardone Riviera (BS)	Corso Giuseppe Zanardelli	250	impianto di derivazione di utenza parte aerea	23,0	2026-07-17 09:45:00	24,8	2026-07-02 01:30:00	23,8